

Anlage zur TAB – Checkliste Ausführung

Abwicklung eines BMA Projektes am TUM Campus Garching

 TUM

 Extern

Allgemeine Informationen:

Ingenieurbüro Erschließung:	
Ingenieurbüro Gebäude / GMA:	
Gebäudebezeichnung:	
Gebäudenummer:	
Art des Gebäudes (Büro, Labor, Produktion, etc.):	
Objektnummer (Vorgabe Feuerwehr):	
Objekt-Anschrift:	
Projektleiter:	
Geplanter Montagebeginn:	
Geplante Fertigstellung:	
Auftragsnummer:	
Equipmentnummer:	
Inbetriebsetzer:	

Auszuführende Arbeitsschritte seitens Siemens:

Beschreibung	Erledigt	Verantwortlicher	Notiz
LWL Leitung zur Anschaltung an GMA Backbone/Cluster vorhanden:			
Anforderung der Feuerwehrschießzylinder bei der Feuerwehr:			
Prüfung der bauseitsgestellten Ausführungsplanung:			
Montage und Werkplanung:			
Abstimmung mit dem Planer:			
Beschreibung	Erledigt	Verantwortlicher	Notiz
Bereitstellung der Datenlisten zur Vorbereitung der Kopplung mit Einsatzleitreechner:			
Durchführung der Montage der BMA inkl. Peripherie:			
Inbetriebnahme der Anlage:			
Einbindung in den GMA Backbone und IBS der Vernetzung:			
Erstellen und anpassen der GMA Backbone und Clusterdokumentation:			
Erstellen der Feuerwehrlaufkarten auf Basis bauseits gestellter Grundrisspläne in dwg.:			
Probetrieb der Anlage, Beseitigung aller auftretenden Störungen:			
Übergabe des Zubehör der DK Melder an das Betreiberpersonal:			
Übernahme der Feuerwehrschießzylinder und Einbau:			
Erstellung und Übergabe von Bestandsunterlagen nach TAB:			

Auszuführende Arbeitsschritte zusammen mit Feuerwehr:

Beschreibung	Erledigt	Verantwortlicher	Notiz
Abstimmung und Festlegung:			
Prüfung der Datenlisten:			
Prüfen der Verbindung und Anzeige am Einsatzleitrechner:			
Vorlage und Freigabe der FLK:			
Abnahme mit TU Werkfeuerwehr :			

Auszuführende Arbeitsschritte zusammen mit Fremdgewerke:

Beschreibung	Erledigt	Verantwortlicher	Notiz
Abstimmung der Schnittstellen mit Fremdgewerken (Lüftung, Aufzug, RWA, BOS, PV, etc):			

Auszuführende Arbeitsschritte zusammen mit dem Fachplaner Gebäude / Technische Gebäudeausstattung:

Beschreibung	Erledigt	Verantwortlicher	Notiz
Festlegung des Feuerwehr- Informations und Bediensystem (FIBS):			
Festlegung der Ausführung der BMA Peripherie:			
Terminfestlegung und Abstimmung der Ausführung:			

Auszuführende Arbeitsschritte zusammen mit Technischer Betrieb TU und Feuerwehr:

Beschreibung	Erledigt	Verantwortlicher	Notiz
Schulung des bedienenden Personals vom Kunden:			

Auszuführende Arbeitsschritte zusammen mit Auftraggeber:

Beschreibung	Erledigt	Verantwortlicher	Notiz
Leistungsfeststellung mit Auftraggeber oder Bevollmächtigten:			
Abnahme der BMA mit Auftraggeber und Sachverständigen:			

Notiz: